Поз. обозн.	Наименование	Кол.	Примечание
	Перечень элементов		
	Комплекс измерительно-вычислительный МикроСРЗ-193		
A1.1,A2.1	Центральный терминал МикроСРЗ-193и-220.2.X3.1.X5	2	
TC	Датчик присоединения ИДП-193и-220.X2.R	*	Количество и исполнение по заказу
TA1...TA6	Измерительный датчик тока ИДТ-193и-2X	*	Количество и исполнение по заказу
A1.2,A2.2	Устройство контроля изоляции МикроСРЗ-193-УКИ-220.2	2	
UGC1...UGC4	Модуль питания и связи МПС-193и-220	4	
AP	Блок-индикатор ИДП-193м-1	1	
TCC	Датчик-клещи ИДП-193м-2.X2	1	
	Соединительные элементы системы		
	Патч-корд STP, Cat.5e, экранированный, L=XXм	*	Количество и длина по заказу
	Фильтр на электрический кабель	*	Количество по заказу
	Патч-корд 62,5/125 многомодовый, ST-ST, duplex, L=XXм	*	Количество и длина по заказу
	Элементы внешних подключения		
QFU1...QFU6	Предохранительный выключатель нагрузки OPVA10-2-S, 2P, 32A с плавкой вставкой PVA10, 2A, gG	6	или аналог
SA1,SA2	Переключатель 4G16-54-U-R014	2	или аналог
SA3	Переключатель 4G10-598-U-R014	1	

Портативный комплект для определения места повреждения изоляции



Система оперативного постоянного тока ПС 220 (110) кВ и выше:
АБ1 и АБ2 с возможностью взаиморезервирования
ШРОТ без резервирования питания от АБ2 (АБ1)
Питание потребителей от шин ES

Выполнено на основе типовой схемы
СТО 56947007-29.120.40.093-2011 ПАО "ФСК ЕЭС" Рис.5

						ЭА 005.00.19.002 ЭЗ	
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата			
Разраб.					Схема применения устройства МикроСРЗ-193 Вариант 2	Литера	Масса / Масштаб
Пров.							
Т.контр.						Лист	Листов
						Научно-производственный центр "Энергоавтоматика"	
Н.контр.							
Утв.							

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N